

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.ru, e-mail: nsoph@nsoph.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ПР089/3.Н.00752**

(номер сертификата соответствия)

026812

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
 (наименование и
 местонахождение
 заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФФЛЕКС" (ООО "ПРОФФЛЕКС").
 Адрес: 301660, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Связи,
 дом 10. ОГРН: 1097154022943. Телефон: 84876221882. Факс: 84876221882.
 Электронная почта: zavod@profflex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
 (наименование и
 местонахождение изготовителя
 продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФФЛЕКС" (ООО "ПРОФФЛЕКС").
 Адрес: 301660, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск,
 улица Связи, дом 10. ОГРН: 1097154022943. Телефон: 84876221882. Факс: 84876221882.
 Электронная почта: zavod@profflex.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
 (наименование и местонахождение органа по
 сертификации, выдавшего сертификат
 соответствия)

ОС "Альфа" "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа" "Пожарная
 Безопасность", РОССИЯ, 301760, Тульская область, г. Донской, ул.
 Горноспасательная, д. 1А, тел./факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166.
 Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.089/3 от
 10.06.2015 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
 ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции,
 позволяющая провести идентификацию)

Пена монтажная огнестойкая однокомпонентная полиуретановая
 «PROFFLEX FIRE BLOCK», выпускаемая по ТУ 2257-003-
 61852303-2014. Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД 2)

20.30.22.170

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов
 организаций, сводов правил, условий договоров, на
 соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94
 (См. приложение – бланк № 003543.)

код ТН ВЭД России
 3214 10 100 1

**ПРОВЕДЕННЫЕ
 ИССЛЕДОВАНИЯ
 (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № 63-С-17 от 27.03.2017 г.
 ИЛ "Альфа" "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа" "Пожарная
 Безопасность" № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.082/3 от 10.06.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
 сертификации в качестве доказательств соответствия
 продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO
 9001-2011 (ISO 9001:2008) № СДСГК RU.OC05.K04604 от 23.11.2015 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 03.04.2017 ПО 02.04.2020



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Гомзов

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Д.Н. Байгушкин



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

НСОПБ.RU.PR089/3.H.00752

№ _____
(номер сертификата соответствия)

003543
(учетный номер бланка)

Наименование продукции	Глубина заделки шва, не менее, мм	Толщина шва, мм	Предел огнестойкости строительной конструкции
Фрагмент стеновой конструкции с линейными швами, заполненными пеной монтажной огнестойкой однокомпонентной полиуретановой «PROFFLEX FIRE BLOCK», выпускаемой по ТУ 2257-003-61852303-2014	60	20	EI 30
	80	20	EI 30

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Гомзов

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.Н. Байгушкин

